

CERTYFIKAT
z badań właściwości elektrostatycznych
według PN-EN 61340-5-1:2017 (IEC 61340-5-1:2016)

Posiadacz certyfikatu	Renex Predrag Topić Al. Kazimierza Wielkiego 6E 87-800 Włocławek
Nazwa wyrobu	Szafa Rack 19" 6HU
Typ/wariant wyrobu	RF-022-0900-9003 Szafka szerokość 900 RF-022-1209-9003 Szafka szerokość 1200 RF-022-1509-9003 Szafka szerokość 1500 RF-022-1809-9003 Szafka szerokość 1800
Sprawozdanie z badań	BR-1/27/2022 z dnia 30.03.2022 r. Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG - akredytacja numer AB005 Polskiego Centrum Akredytacji oraz ILAC MRA

Przedstawione w sprawozdaniu wyniki badań spełniają wymagania PN-EN 61340-5-1:2017 Tablica 3 „EPA requirements” dla wyposażenia stosowanego w strefach EPA (ESD Protected Area). Spełnienie tych wymagań pozwala na znakowanie wyrobów zgodnie z PN-EN 61340-5-1:2017 oraz na ich użytkowanie w strefie EPA (ESD Protected Area) jako środek ochrony.

Katowice, dn. 30.03.2022 r.

www.elektrostatyka.gig.eu

Certyfikowany Koordynator ESD
IPC: 376608

Eksploatacja i Dozór Elektroenergetyczny do 1 kV
G1-D-106/1666/2019 G1-E-106/1665/2019
Specjalista Stowarzyszenia Elektryków Polskich
numer 1/25/S/20
dział 25 Elektrostatyka
dr inż. Przemysław Kędzierski